

Сводная таблица тепловых нагрузок

	№ ИТП	Назначение	Тепловые нагрузки, Гкал/ч						
			отопление	вентил.	ГВС ср.	ГВСмакс.	теплый пол	Всего ср.	Всего макс
1	ИТП 1	Жилой дом Корпус 1	1,00825		0,1572	0,4548		1,16545	1,46305
2	ИТП 2	Встр.пом-я Корпус 1	0,04586		0,003	0,024		0,04886	0,06986
3	ИТП 3	Паркинг Корпус 1		0,50915				0,50915	0,50915
4	ИТП 4	Жилой дом Корпус 2	0,33672		0,06912	0,25272		0,40584	0,58944
5	ИТП 5	Жилой дом Корпус 3	0,33672		0,06912	0,25272		0,40584	0,58944
6	ИТП 6	ДОУ	0,20675	0,28041	0,0801	0,2049	0,02087	0,58813	0,71293
		бассейн						0,01129	0,01613
	Всего		1,9343	0,78956	0,37854	1,18914	0,02087	3,13456	3,95

Инв.№ подл.								ООО "РСТИ на Пискаревском (СЗ)", г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр., к.н.з.у. 78:11:0005607:1634		
	ГИП Разраб. Н.контр.							Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, начальной школой на 100 мест и ДОО на 80 мест 1, 2, 3, этапы строительства		
	Сводная таблица нагрузок									