



ИРКУТСКАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)  
Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»

**УТВЕРЖДАЮ В ПРОИЗВОДСТВО**  
Главный инженер  
А.В. Ермолов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор филиала ОАО «ИЭСК»  
«Центральные электрические сети»  
А.В. Ермолов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Опросный лист на противовесное анкерное устройство.**

| №<br>п/п | Параметр                                                                                                                                                                                                                                 | Значения,<br>запрашиваемые<br>заказчиком | Значения,<br>предлагаемые<br>поставщиком |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.       | Материал                                                                                                                                                                                                                                 | Горячеоцинкованная<br>сталь              |                                          |
| 2.       | Размеры анкерной точки                                                                                                                                                                                                                   | 3020*3020*267                            |                                          |
| 3.       | Размеры противовеса                                                                                                                                                                                                                      | 740*320*208                              |                                          |
| 4.       | Вес утяжелителя                                                                                                                                                                                                                          | Не менее 28 кг                           |                                          |
| 5.       | Количество утяжелителей                                                                                                                                                                                                                  | Не менее 12 шт.                          |                                          |
| 6.       | Противовесное анкерное устройство должно<br>быть разборным                                                                                                                                                                               | Да                                       |                                          |
| 7.       | Противовесное анкерное устройство должно<br>иметь возможность установки на рубероид,<br>ПВХ-мембрану, битум, бетон                                                                                                                       | Да                                       |                                          |
| 8.       | Дополнительная комплектация:<br>1. Вращающаяся пластина;<br>2. Столбик;<br>3. Крестовина;<br>4. Фиксирующий элемент;<br>5. Соединительный элемент;<br>6. Концевой элемент;<br>7. Стальной соединительный элемент;<br>8. Стальная втулка. | Да                                       |                                          |