

Отметка низа или лотка трубы	128,178	128,167	128,142	127,950	127,700	127,583	127,450	126,700	126,200	125,950
Проектная отметка земли	130,505			130,250	130,000	129,860	129,750	129,000	128,500	128,250
Натурная отметка земли	130,505			130,250	130,000	129,860	129,750	129,000	128,500	128,250
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ100 SDR17 – 110*6,6 ГОСТ18599-2001									
Основание	постель из песка h=0,1 м									
Уклон, i ‰ / Длина	4			9		5		22		12
Расстояние	55,40		27,40	52,40	27,50	24,90	34,60	41,70	40,80	30,40
Номер колодца, точки, угла поворота	ПГ4		В1-35	В1-34		В1-33	В1-32	В1-31	В1-30	В1-29

Отметка низа или лотка трубы	125,700	125,550	125,500							
Проектная отметка земли	128,000		127,800							
Натурная отметка земли	128,000		127,800							
Обозначение трубы и тип изоляции										
Основание										
Уклон, i ‰ / Длина	8		10							
Расстояние	19,10									
Номер колодца, точки, угла поворота	В1-28		В1-27							

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Газизова			05.24

2024-05-НВ1

Внутрикварталные сети водоснабжения
КП «Созвездие Цефеи», расположенного в д. Шмидтово Уфимского района Республики Башкортостан

Водопроводные сети (1 этап)	Стадия	Лист	Листов
	Р	9	15
Профиль от ПГ4 до В1-27	ИП Газизова Г.С.		