



СПЕЦИФИКАЦИЯ (лист№ 1.1)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт. на блок	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ31939-2001	Труба ЕУ-100 SDR17 ОПРА "читальня"	100м		1м
2	ГОСТ10704-91	Труба ВГП (ГОСТ 3262-75) 108х4,0	21,5		
3	ГОСТ10704-91	Труба ВГП (ГОСТ 3262-75) 108х4,0	17,5		трубы через стенки помещения
4	ГОСТ10704-91	Труба ВГП (ГОСТ 3262-75) 108х4,0	1,5		трубы через стенки помещения
5		Муфта для соединения Ду100 ПЭ100	36		
6		Кольцо опорное для труб диаметром 110	141		
7	КАТ.4.1010.0.0.0.0.0.0.0	Задвижка УАЦ подземная стальная ремон. DN100, PN16	40		
8	КАТ.4.1010.0.0.0.0.0.0.0	Задвижка УАЦ подземная стальная ремон. DN50, PN16	12		
9	КАТ.4.1412	Воздушный клапан УАЦ DN50, PN16	5		
10	ГОСТ.P51961-2010	Гидрант подземный В=1750 мм	8		
11	ГОСТ.P51961-2010	Гидрант подземный В=2000 мм	8		
12		Покраска подземных трубопроводов фасонных деталей ПЭ100	3		
13		Трубопроводы с стальной плотной фасонной ремонтные	3		
14		Тройник фасонный 100*100	22		
15		Тройник фасонный 100*50	2		
16		Переход фасонный 100*50	12		
17		Крест фасонный 100*100	1		
18	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Отвод 90 гнутый ЕУ100 SDR17 110	5		
19	ГОСТ 32329-2015	Фланец стальной плоский приварной 50-10-1-1-В-С.20 -III ГОСТ 32329-2015	8		
20	ГОСТ 32329-2015	Фланец стальной плоский приварной 100-10-1-1-В-С.20 -III ГОСТ 32329-2015	74		
21	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Муфта под фланец ЕУ100 SDR17 92	8		
22	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Муфта под фланец ЕУ100 SDR17 110	74		
23	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Заглушка ЕУ100 SDR17 110	2		
24		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 92°	2		
25		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 93°	2		
26		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 162°	2		
27		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 177°	1		
28		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 177°	8		
29		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 167°	8		
30		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 173°	8		
31	ГОСТ31939-2001	Труба ЕУ-100 SDR17 63*2,4 "читальня"	10		

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лист№ 1.2)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт. на блок	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ31939-2001	Труба ЕУ-100 SDR17 ОПРА "читальня"	79,5		1м
2	ГОСТ10704-91	Труба ВГП (ГОСТ 3262-75) 108х4,0	21,5		
3	ГОСТ10704-91	Труба ВГП (ГОСТ 3262-75) 108х4,0	6,5		трубы через стенки помещения
4	ГОСТ10704-91	Труба ВГП (ГОСТ 3262-75) 108х4,0	6,5		трубы через стенки помещения
5		Муфта для соединения Ду100 ПЭ100	36		
6		Кольцо опорное для труб диаметром 110	141		
7	КАТ.4.1010.0.0.0.0.0.0.0	Задвижка УАЦ подземная стальная ремон. DN100, PN16	8		
8	КАТ.4.1010.0.0.0.0.0.0.0	Задвижка УАЦ подземная стальная ремон. DN50, PN16	5		
9	КАТ.4.1412	Воздушный клапан УАЦ DN50, PN16	5		
10	ГОСТ.P51961-2010	Гидрант подземный В=1750 мм	3		
11	ГОСТ.P51961-2010	Гидрант подземный В=2000мм	2		
12		Покраска подземных трубопроводов фасонных деталей ПЭ100	4		
13		Трубопроводы с стальной плотной фасонной ремонтные	3		
14		Тройник фасонный 100*100	3		
15		Тройник фасонный 100*50	1		
16		Переход фасонный 100*50	1		
17		Крест фасонный 100*100	0		
18	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Отвод 90 гнутый ЕУ100 SDR17 110	5		
19	ГОСТ 32329-2015	Фланец стальной плоский приварной 50-10-1-1-В-С.20 -III ГОСТ 32329-2015	7		
20	ГОСТ 32329-2015	Фланец стальной плоский приварной 100-10-1-1-В-С.20 -III ГОСТ 32329-2015	21		
21	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Муфта под фланец ЕУ100 SDR17 92	3		
22	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Муфта под фланец ЕУ100 SDR17 110	21		
23	ТУ22.00-06-54422.006-2015	Заглушка ЕУ100 SDR17 110	4		
24		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 92°	4		
25		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 93°	4		
26		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 162°	1		
27		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 177°	1		
28		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 167°	1		
29		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 173°	1		
30		Сгонная из трубы ЕУ100 SDR17 110 - 158°	1		
31	ГОСТ31939-2001	Труба ЕУ-100 SDR17 63*2,4 "читальня"	4		





Условные обозначения

- тейфлекс L1
- тейфлекс L2

						2024.-05.-ИВ1		
						Водоснабжение сети Водоотведения		
						КП «Сельводоканал Шарбакты», расположенная в Б. Шарбакты		
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Шарбактинского района Республики Казахстан		
						Водопроводная сеть	Стадия	Лист	Листов
						(1 запуск)	Р	5	5
Разраб.						Данные разработки водопроводной сети. Спецификация	ИП Гамаль Г.Е.		

1. Выгрузка воды из Бреня ремонта предусмотрена в стальные колодцы.
2. До Бреня ремонтных работ использовать выгрузку для выгрузки воздуха.
3. Грунтовые воды отсутствуют, в судостойных, через стальные стыковки.
4. Перевод всей обводнительных выполнить в стальные трубопроводы ГОСТ31939-2001 ПЭ100 SDR17 (ОПРА) подземно, с сварными стыковыми соединениями. Забивку футляров - перемещающимся механизмом с обеих сторон.
5. Запрещено: иной способный трубопроводы, в рубашке, с обнаружения в стороны расположенные иного на проектной части с на 200 метров - в стороны расположенных вне бурящих скважины.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.