

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрессовочного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ПС	1. Электрооборудование								
	1.1 Корпус модульный пластиковый, навесной, 3-ряд, 48мод с DIN-рейкой, с шинками PE и N, степень защиты IP66 автомат ввода. трехполюсный А9F78350 на 50А	КМПН-48 IP66 арт. МКР73-N-48-66 интерэлектрокомплект	шт			1			
	выключатели распределения:	} Schneider Electric							
	однополюсные А9F78116 на ток 16А - 3шт;								
	однополюсные А9F78120 на ток 20А - 12шт;								
	трехполюсные А9F78316 на ток 16А - 2шт;								
	устройство защитного отключения (ВД(тип АС) двухполюсное In=25А с уставкой по току утечки 30мА (А9R41225) - 7шт.								
	1.2 Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем на 50А	А9F78350 Schneider Electric	шт			1			
	1.3 Контакт КМИ с электроплавным реле в защитной оболочке, с кнопками "пуск" "стоп" ; In=9А, Uk=220В	КМИ10960 9А в оболочке	шт			2			
	Иуст=(1,6-2,5)А, в защитном корпусе Р54	Иуставки 1,6-2,5 200 В/АС Р54 И арт. КМИ6-009-220-00 интерэлектрокомплект							
	2. Светотехнические изделия								
	2.1 Светильник светодиодный 19Вт, размерами 300x600, темперируванное защитное стекло матовое.	ДПО15-19-304 WR840 Ардатовский 3-д	шт			16			
	Степень защиты IP54								
	3. Электроустановочные изделия								
	3.1 Короб из трудногорюемой пластмассы комплектно с крышкой; белого цвета, размерами 2000x40x18		шт			14			
	3.2 Добель-саморез 6x60	09500(ДКС)	шт			200			
	3.3 Кабель-канал, 90x50мм l=2000 с перегородкой, боковой и фронтальной крышкой	"In-liner Front"	шт			6			
	3.4 Угол внутренний изменяемый 70-120 для короба 90x50	"In-liner Front"	шт			16			
	3.5 Угол плоский для короба 90x50	09503(ДКС)	шт			2			
	3.6 Тройник (Т-образный)	09506(ДКС)	шт			2			
	3.7 Заглушка торцевая	09505(ДКС)	шт			5			

КОНТР. ЧЕРТЕЖ

ПАКА № 106

Имя		Класс	Линей	30-днев	Допол.	Дата	МОЩ. Знание решеток. Лаборатория экологической службы. Группа контроля механической очистки сточных вод		
Парабола		Слова	Длинные				Эл.освещение. Розеточные сети		
Проверка		Длинные					Спецификация оборудования, изделий и материалов		
И контр. Наз. ПКО		Безов	Подпись				ПКО ОАО "Кондиопга"		
							Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2

ОС-12738.СО