

АО "НСЗ" организация ЭО структурное подразделение	по ОКПО БЕ	Код 0306831
--	---------------	----------------

Заместитель генерального
 директора по техническим
 вопросам
 (должность)
Н.Н. Горбунов
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
11	16.04.2024

Основное средство (здание, оборудование) Здание очистных сооружений производственных стоков
 Инвентарный номер 101503 Сетевой номер _____
 Местонахождение объекта Душевые и раздевалки очистных пром. Стоков

Комиссия в составе: А.Е. Федотов, Е.И. Федотов, А.В. Савка, Н.М. Коваленко

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее: (заполняется при капитальном ремонте зданий и сооружений)

- I. Общие сведения по объекту: _____
 Год постройки _____
 Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. _____
- II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.) _____

- III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ _____

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7		9
Вытяжная вентиляция из душевых и гардеробных								
2	Капитальный ремонт душевых и раздевалок очистных пром. стоков	Вентилятор ВР 280-46-2,5-К-1-ЛЮ ⁰ -0,55/1500-У2 В комплекте виброизоляторы ВП-10 – 4 шт., монтажная рама РМТ-450х300, ГВК-250, ГВП-193х193.	Монтаж на высоте 3 метра	прайс-лист	шт	1		НЭМЗ "Тайра"
3	Капитальный ремонт душевых и раздевалок очистных пром. стоков	Воздуховод 193*193мм L=3000мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра		м ²	2.4		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
4	Капитальный ремонт душевых и раздевалок очистных пром. стоков	Зонт крышный вентиляционный на прямоугольный воздуховод 193*193мм	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра		м ²	0.195		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
5	Капитальный ремонт душевых и раздевалок очистных пром. стоков	Переход 250/250*150мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра		м ²	0.317		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
6	Капитальный ремонт душевых и раздевалок очистных пром. стоков	Воздуховод 250*150мм, L=8000мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра		м ²	6.4		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80

7	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Отвод 90° 250*150мм, 2 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	0.6		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
8	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Тройник 250*150/150*100мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	0.285		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
9	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод 250*100мм, L=4000мм, соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	2.8		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
10	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Переход 250*150/200*100мм, 1 шт., соединение	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	0.28		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
11	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод 200*100мм, L=4000мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	2.4		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
12	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Тройник 200*100/200*100мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	0.22		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
13	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Отвод 90° 100*200мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	0.154		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
14	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Комплект прямоугольных фланцев 250*150мм	Монтаж на воздуховоды	шт	4		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
15	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Комплект прямоугольных фланцев 250*100мм	Монтаж на воздуховоды	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
16	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Комплект прямоугольных фланцев 200*100мм	Монтаж на воздуховоды	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
17	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Решетка вентиляционная 300*150мм	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	шт	6		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
18	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Решетка вентиляционная 200*100мм	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
19	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Герметик силиконовый МАКРОFLEX универсальный белый, 290 мл	Монтаж на межфланцевые соединения	шт	3		
20	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод 250*250мм, L=15000мм	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м²	15		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
21	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Пробитие кирпичной стены 200мм под воздуховод 250*250мм, 3 шт.					
22	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Мусор строительный	Погрузка и вывоз за территорию АО "НСЗ"				
23	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховоды и фасонные изделия прямоугольного сечения, 300*300мм, 17000мм	Демонтаж на высоте 3 метра	м²	20.4		
24	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Погрузка и вывоз металлолома на склад		т	0.139		
Вытяжная вентиляция из санузлов							
25	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Вентилятор ВР 280-46-2,5-К-1-Пр0°-0,55/1500-У2 В комплекте виброизоляторы ВП-10 – 4 шт., монтажная рама РМТ-450х300, ГВК-250, ГВП-193х193.	Монтаж на высоте 3 метра	прайс-лист	шт	1	НЭМЗ "Тайра"

26	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод 193*193мм L=6000мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	4.8		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
27	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Зонт крышный вентиляционный на прямоугольный воздуховод 193*193мм	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	0.195		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
28	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Отвод 90° Ø 250мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	0.387		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
29	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод Ø 250мм, L=2500мм, соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	1.96		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
30	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Переход Ø250/Ø200мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	0.283		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
31	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод Ø 200мм, L=2500мм, соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	1.57		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
32	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Заглушка Ø 200мм, 1шт.	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	0.044		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
33	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Переход 250*150/200*100мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	0.28		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
34	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Воздуховод 200*100мм, L=4000мм, 1 шт., соединение фланцевое	Изготовление, монтаж на высоте 3 метра	м ²	2.4		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
35	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Накладная решетка для круглых воздуховодов на Ø 250мм	Изготовление, монтаж на воздуховоды	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
36	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Накладная решетка для круглых воздуховодов на Ø 200мм	Изготовление, монтаж на воздуховоды	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
37	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Прямоугольный фланец из еврошины 193*193	Монтаж на воздуховоды	шт	8		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
38	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Фланец из уголка Ø 250мм	Монтаж на воздуховоды	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
39	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Фланец из уголка Ø 200мм	Монтаж на воздуховоды	шт	2		Сталь оцинкованная, толщина 0,7мм ГОСТ14918-80
40	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Герметик силиконовый МАКРОFLEX универсальный белый, 290 мл	Монтаж на межфланцевые соединения	шт	1		
41	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Пробитие кирпичной стены 200мм под воздуховод Ø 250мм		шт	2		
42	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Пробитие кирпичной стены 200мм под воздуховод Ø 200мм		шт	2		
43	Капитальный ремонт душевых и развееалок очистных пром. стоков	Мусор строительный	Погрузка и вывоз за территорию АО "НСЗ"				

Главный энергетик

Федотов А.Е.

Начальник КЦ

Федотов Е.И.

Инженер ЭО

Савка А.В.

Ведущий специалист ОБ

Коваленко Н.М.