

*исполнено*

### Ведомость объемов работ

(душевые и раздевалки очистных пром. стоков)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел № 1 Демонтажные работы</b>				
1	Демонтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) с потолка.	шт.	8	
<b>Раздел № 2 Монтажные работы</b>				
2	Монтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) на натяжной потолок.	шт.	8	Нарастить кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75 на 25 метра для подключения пожарных извещателей.

### Ведомость объемов работ в

(мужские душевые, 1 этаж, РМЦ)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел № 1 Демонтажные работы</b>				
1	Демонтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) с потолка.	шт.	2	
<b>Раздел № 2 Монтажные работы</b>				
2	Монтаж пожарных извещателей дымовых (ДИП-34А) на натяжной потолок.	шт.	2	Нарастить кабель КПС ВВНГ-1х2х0,75 на 12 метра для подключения пожарных извещателей.

Специалист по противопожарной безопасности



Грохотов И.К.

Техник ООО «НТИЦ Экологическая безопасность Сибири»



Иванов С.А.

*Нач. штаба ГОЧС и ОПБ*



*Михаев А.А.*

*Администратор службы*

