

Публичное Акционерное общество  
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»  
Дирекция Главного инженера

Утверждаю  
Главный инженер ПАО «ЧКПЗ»

 Храмыцких В.Ю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проведение экспертизы промбезопасности проекта  
«Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с  
установкой окрасочной линии для изд. 120 в здании склада 1-2.»

№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	2	3
1	Основание для выполнения работ	Статья 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2	Заказчик	ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
3	Месторасположение:	454012 г. Челябинск, ул. Горелова 12, здание склада 1-2 (МЦ-6)
4	Наименование работ	- экспертиза промбезопасности рабочей документации «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с установкой окрасочной линии для изд 120 в здании склада 1-2», №1193-2023 Рабочая документация разработана ПАО «ЧКПЗ» (свидетельство № СРО-П-019-7449006184) - регистрация экспертизы промышленной безопасности проектной документации в установленном порядке в Ростехнадзоре
5	Срок выдачи работ	Согласно договору
6	Характеристики объекта технического перевооружения	Согласно рабочей документации «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО «ЧКПЗ», связанное с установкой окрасочной линии для изд.120 в здании склада 1-2», №1193-2023 предусмотрено: - присоединение газ-да du65 к надземному газ-ду du65; - установка ГРУ-03М-2У1 (с узлом учета расхода газа) для снижения давления до $p=0,06\text{МПа}$ по оси 2, ряд Г; - прокладка газопровода по ряду Д и ферме оси 20 до ряда А; - установка узла редуцирования для снижения давления до $p=0,03\text{МПа}$ ; - установка узла редуцирования (ТВБ камеры обезжиривания) для снижения давления до $p=5\text{кПа}$ ; - подвод газопровода к оборудованию (ТВБ-8шт); Расход газа составляет 86,8 нм <sup>3</sup> /ч.
7	Требования к качеству выполняемых работ	1. Работы выполнить в соответствии с действующим законодательством и требованиями контролирующих органов, необходимых для осуществления деятельности по предмету договора; 2. Документация должна соответствовать требованиям: