

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод – изготовитель	Един. измер.	Коли – чество	Масса единицы, кг	Примечание
			Замена участков магистральной сети горячего водоснабжения на отм.+9.600.							
			Горячее водоснабжение Т3.2, Т4.2.							
		1	Кран шаровый фланцевый нержавеющий DN 65мм				шт.	4		марка стали AISI 304
		2	Кран шаровый фланцевый нержавеющий DN 80мм				шт.	3		марка стали AISI 304
		3	Шаровый кран Фузиотерм ø32 мм				шт.	38		
			ø40 мм				шт.	1		
			ø50 мм				шт.	1		
			ø63 мм				шт.	1		
		4	Комбинированная труба фузиотерм Фазер SDR 7,4 ø32				м	64,00		
			ø40				м	24,00		
			ø50				м	60,00		
			ø63				м	40,00		
			ø75				м	144,00		
			ø90				м	88,00		
		5	Трубная изоляция (цилиндры навивные) ”ROCKWOOL” 100	ТУ 5763–003–00287697–2003						НГ
			толщиной 30мм внутренним диаметром 32 мм				м	64,00		
			42 мм				м	24,00		
			54 мм				м	60,00		
			64 мм				м	40,00		
			76 мм				м	144,00		
			102 мм				м	88,00		
									16 - 03-ВК.С	Лист 3