


АО "НСЗ" организация ЭО структурное подразделение	Форма по ОКУД	Код 0306831
	по ОКПО	
	БЕ	

УТВЕРЖДАЮ:  Зам. ген. Директора по техническим вопросам  
 Н.Н. Горбунов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Номер документа	Дата составления
	12.04.2024

Основное средство (здание, оборудование) Здание механозаготовительного цеха.  
 Инвентарный номер 10003 Сетевой номер \_\_\_\_\_  
 Местонахождение объекта 630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7  
 Комиссия в составе: А.Е. Федотов, В.Ю. Жучков, Н.В. Дружков

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее: (заполняется при капитальном ремонте зданий и сооружений)

I. Общие сведения по объекту вспомогательное здание  
 Год постройки 1943

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. Этажность -

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ требуется проведение текущего ремонта душевых на 2 этаже здания механозаготовительного цеха

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Демонтаж</b>								
1		Светильники	Демонтаж светильников		шт	8		
2		демонтаж выключателей	демонтаж выключателей (Выключатель 1-кл.)		шт	2		
3		демонтаж существующей розеточной группы	демонтаж существующей розеточной группы		шт	2		
4		Вывоз мусора	Вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км вес 1т.					
<b>Монтаж</b>								
1		Прокладка кабеля для освещения	Прокладка кабеля ВВГпНГ 3x1,5 мм <sup>2</sup> с креплением скобами к стене или потолочных перекрытиях(50\50%)		м	20		
2		Прокладка кабеля для розеток	Прокладка кабеля ВВГпНГ 3x2,5 мм <sup>2</sup> с креплением скобами к стене или потолочных перекрытиях(50\50%)		м	50		

3		Сверление отверстий под розетки и выключатели	Сверление отверстий под розетки и выключатели диаметром 80		шт	8		
4		Установка розеток и выключателей	Вмазка установочных коробок под розетки и выключатели Schneider Electric СП. 65x60 мм.		шт	8		
5		Установка выключателей	Установка и подключение выключателей Schneider Electric (Выключатель 1х-кл.)		шт	2		
6		Установка розеток	Установка и подключение розеток (Schneider Electric W59 RS16-152-1-86 с рамкой)		шт	6		
7		рамка 1х постовая	Рамка однопостовая Schneider Electric Nature		шт	2		
8		рамка 2х постовая	Рамка двойная Schneider Electric Nature		шт	3		
9		Распаячные коробки	Установка распаячных коробок (ОП КОР 65x65x50мм с гермовводами 4 входа IP54 Эра Б0037445)		шт	3		
10		Светильники	Установка офисный светодиодный светильник 36 Вт "Астарта" СДО56Н-4701Д-В/Н-40		шт	5		
11		Светильники	Установка светодиодных светильников настенно-потолочных. Не менее: IP65, Мощность - 10 Вт, Световой поток - 1000 Лм.		шт	3		Настенно-потолочный светодиодный светильник Jazzway PBN-PC2-RA 1035660 <a href="https://www.vamsvet.ru/catalog/product/nastенно_potolочnyy_svetodiodnyy_svetilnik_jazzway_pbn_pc2_ra_1035660/">https://www.vamsvet.ru/catalog/product/nastенно_potolочnyy_svetodiodnyy_svetilnik_jazzway_pbn_pc2_ra_1035660/</a>

Комиссия:

**Главный энергетик**

(должность)

**Инженер ЭО**

(должность)

**Мастер ЭЦ**

(должность)

*Ведущ. спец. ОБ.*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

**А.Е. Федотов**

(расшифровка подписи)

**В.Ю. Жучков**

(расшифровка подписи)

**Н.В. Дружков**

(расшифровка подписи)

*И.М. Коваленко*