


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Сургут перевалка»

 С.М. Бабаев
« 18 » 05 2024г.

**Техническое задание
на проведение работ по испытанию кассет огнепреградителей на
способность локализовать пламя**

1. Предмет тендера

Испытание кассет огнепреградителей на способность локализовать пламя.

2. Источник финансирования

Бюджет ООО «Сургут перевалка».

3. Объем работ и требования к оказываемым услугам:

3.1. Требования к оказываемым услугам:

- испытание кассет огнепреградителей Ду80 (коммуникационные) на способность не пропускать пламя в количестве 60 шт.;
- испытание кассет огнепреградителей Ду100 (коммуникационные) на способность не пропускать пламя в количестве 23 шт.;
- испытание кассеты огнепреградителя Ду150 (коммуникационный) на способность не пропускать пламя в количестве 1 шт.;
- испытание кассет огнепреградителей Ду500 для КДС-3000 (резервуарные) на способность не пропускать пламя в количестве 12 шт.;
- испытание кассет огнепреградителей Ду500 (коммуникационные) на способность не пропускать пламя в количестве 7 шт.;
- испытание кассет огнепреградителей Ду200 для КДМ-700/200 (резервуарные) на способность не пропускать пламя в количестве 16 шт.

3.2. Требования к техническим и качественным характеристикам услуг

- проведение испытаний на территории предприятия;
- выдача протоколов и актов по испытаниям кассет огнепреградителей.


**4. Соответствие участников тендера требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Наличие аккредитованной лаборатории, квалификационных удостоверений специалистов и рабочего персонала, наличие аттестации в соответствующих областях пожарной безопасности.

5. Место оказания услуг
628452, Российская федерация, ХМАО-Югра, Сургутский район, тер.
Западно-Сургутское месторождение, ул. Комплекс перевалки.

6. Сроки оказания услуг
Октябрь 2024 года

Начальник ЦСН



Е.А. Лонский

Согласовано:

Главный инженер



А.Н. Пригарин