



Ведомость демонтируемых элементов

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка материала	Примечание
	эскиз	поз.	состав	А, кН	Н, кН	М, кН*м		
БП-1		1	-260x20	-	-	-		
		2	-800x10	-	-	-		
БП-4		1	I45	-	-	-		
		2	I35Б3	-	-	-		
БП-5	I		I55	-	-	-		
БП-6	I		I45	-	-	-		
БП-7	I		I30	-	-	-		
БП-10	Г		Г10	-	-	-		
БП-11	Г		Г16	-	-	-		

Условные обозначения

- демонтируемая конструкция
- демонтируемый участок покрытия из монолитной ж.б. плиты (расход см. 33/21/45-13-15-КЖ)
- демонтируемый участок покрытия из металлического листа по балкам
- покрытие отсутствует

- Общие указания см.л. 1,2.
- Размеры, привязки существующих конструкций уточнить по месту.
- Расход демонтируемых конструкций:
 - БП-1 - ≈5m;
 - БП-4 - ≈2,95m;
 - БП-5 - ≈3,1m;
 - БП-6 - ≈1,0m;
 - БП-7 - ≈1,2m;
 - БП-10 - ≈0,17m;
 - БП-11 - ≈0,29m;
 - металлический лист t4 - ≈30м2 - ≈0,94m
 - ограждение - L 50x5 - 1,51m;
 - L 25x3- 0,22m.
- Расход демонтируемых конструкций уточнить по месту. Указанные существующие балки в осях 2-04 демонтировать после установки новых балок и обеспечения опирания ж.б. плиты перекрытия на новые балки. При появлении зазоров между ж.б. плитой и балками заполнить их прокладками из стального листа. Прокладки варить сплошным швом к балкам.

						33/21/45-13-15-КМ3		
						Предпроектная проработка вопросов связанных с реконструкцией/модернизацией/строительством объектов на территории АО "Ульяновскцемент"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корпус цементных силосов Надсилосное помещение для силосов №1-8	Стадия	Лист
Разраб.	Шпинева	11/23					Р	3
Проверил	Андрюенко	11/23						
Гл. спец.	Шпинева	11/23						
Н.контр.	Атпаева	11/23						
На ч. атд.	Андрюенко	11/23				Схема демонтажа существующих конструкций		