

Публичное Акционерное общество
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Дирекция Главного инженера

Утверждаю
Главный инженер ПАО «ЧКПЗ»

_____ Храмыцких В.Ю.

«___» _____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение экспертизы промбезопасности проекта
«Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с
установкой линии покраски в галереи колесного цеха №2 (оси Жг-К)»

№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	2	3
1	Основание для выполнения работ	Статья 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2	Заказчик	ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
3	Месторасположение:	454012 г. Челябинск, ул. Горелова 12
4	Наименование работ	- экспертиза промбезопасности рабочей документации «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с установкой линии покраски в галереи колесного цеха №2 (оси Жг-К)», №1212-2024 Рабочая документация разработана ПАО «ЧКПЗ» (свидетельство № СРО-П-019-7449006184) - регистрация экспертизы промышленной безопасности проектной документации в установленном порядке в Ростехнадзоре
5	Срок выдачи работ	Согласно договору
6	Характеристики объекта технического перевооружения	Согласно рабочей документации «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО «ЧКПЗ», связанное с установкой линии покраски в галереи колесного цеха №2 (оси Жг-К)», №1212-2024 предусмотрено: - врезка газопровода Ду50 у оси 23 ряда К от газопровода Ду80 (Рс.=0,03МПа); - прокладка газопровода Ду50 по металлическим конструкциям галереи; - подвод газопровода к оборудованию (газ.арматура МВ 412/1-2шт);
7	Требования к качеству выполняемых работ	1.Работы выполнить в соответствии с действующим законодательством и требованиями контролирующих органов, необходимых для осуществления деятельности по предмету договора; 2.Документация должна соответствовать требованиям : -Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420;

		<p>-Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 20.12.2020г №531;</p> <p>-Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29.10.2010г №870 ;</p> <p>-Прочие обязательные нормативно-правовые акты РФ</p>
8	Результат работ	<p>-Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности разработанного проекта на бумажном и электронном носителе;</p> <p>- уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений в органах Ростехнадзора.</p>
9	Приложения	<p>Рабочая документация «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с установкой линии покраски в галереи колесного цеха №2 (оси ЖГ-К)», №1212-2024-ГСВ, №1212-2024-АГСВ.</p>

Разработал:

Начальник КБ КТО СГИ ИП

И.А. Иванова

Согласовано:

Начальник КТО СГИ ИП

Н.В. Громакова