

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ООО «Петербургцемент»


Михайлов Д.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №03/20

"02" марта 2020 г.

г. Сланцы

Состав комиссии:

1. Главный энергетик – начальник СГЭ Лучин А.А.
2. Начальник энергетического участка Хрустик Ю.В.
3. Гл.инженер-энергетик ЦПС Сергушенков А.П.

При комиссионном обследовании вакуумного выключателя ЗАЕ1575-2 на позиции 531FN380QM01 были установлены следующие дефекты

№ п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефектов	Ед. изм.	Кол-во
1	Заклинило редуктор привода заводки пружин	Замена редуктора	шт	1

Составил:

Гл. инженер-энергетик ЦПС


А.П. Сергушенков

Начальник энергетического участка


Ю.В. Хрустик