

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор ООО «Петербургцемент»


Михайлов Д.В

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 07/22

"__" июля 2022 г.

г. Сланцы

Состав комиссии:

1. Главный энергетик – начальник СГЭ Лучин А.А.
2. Начальник участка по ТОиР ЭО Хрустиков Ю.В.
3. Инженер-электрик СГЭ Морозов И.П.

При комиссионном обследовании вакуумного выключателя ЗАЕ1575-2 на позиции 532MD140QM01 (яч. К26) были установлены следующие дефекты

№ п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефектов	Ед. изм.	Кол-во
1	Сгорели обмотки электродвигателя привода взвода пружин вакуумного выключателя	Замена электродвигателя	шт	1
2	Вышел из строя счетчик кол-ва включений	Замена счетчика	шт	1

Составил:

Инженер-электрик СГЭ


И.П. Морозов

Согласовал:

Главный энергетик


А.А. Лучин

Начальник энергетического участка


Ю.В. Хрустиков