

ООО «БЭК – ремонт»

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт»

И/Н ДЕ9700010000
Узелка БЭК00204673
БЭК00205271

УТВЕРЖДАЮ
Директор по производству-
главный инженер

К.С. Галант

Техническое задание на приобретение фаскоснимателя электрического.

1. Общие требования

- ✓ Привод электрический
- ✓ Рабочее напряжение 220В
- ✓ Крутящий момент на максимальной мощности не менее 30 Нм
- ✓ Частота вращения резцодержателя, регулируемая 40-190 об/мин
- ✓ Масса в рабочем состоянии не более 10 кг

2. Область применения

- ✓ Предназначен для подрезки и разделки под сварку торцов труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм и наружным диаметром до 48 мм (в том числе трубы после газовой резки), изготовленных из углеродистых, легированных, нержавеющих сталей и цветных сплавов.
- ✓ Выполнение подрезки торца трубы, снятие внутренней и наружной фаски при толщине стенки трубы до 6 мм.
- ✓ Удаление сварного шва между трубой и трубной решеткой.
- ✓ Возможность выверливать из трубных решеток трубы с наружным диаметром от 29 до 42 мм, завальцованные на глубину до 20 мм.
- ✓ Выполнение вырезки штуцера с наружным диаметром от 32 до 42 мм из тонкостенных коллекторов малого диаметра ($\varnothing 219 \times 7 \div 14$).

3. Комплектация

Фаскосниматель электрический 1 шт.

Набор шлицевых валов фиксатора (для установки сменных цанг и для установки сменных сухарей);

Набор сменных цанг фиксатора;

Набор сменных сухарей фиксатора;

Набор резцов (для подрезки торца, для снятия наружной фаски, для снятия внутренней фаски и удаления сварного шва).

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на технику должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но должен составлять не менее 12 месяцев.

Начальник цеха ЦЦР

А.Ю. Ююкин

Начальник ТО

М.Ю. Похитайло