

Служба теплотехнического и
сантехнического обеспечения

Директору
Дирекции (строительство)
Д.И. Черненкову

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

На № 11.04.2023 № 41.03.00.00-08/23/1901
от _____

О выдаче ТУ
на размещение КПП-34

Уважаемый Дмитрий Иванович!

**Технические условия
Размещение КПП-34.**

Основание:

Причина: Разработка проекта на размещение здания КПП

Действующие сети

1. При размещении здания КПП обеспечить расстояние от лотка сети холодоснабжения до здания не менее 1,5 м, от трубы безнапорного участка сети хозяйственно-бытового водоотведения не менее 1 м;
2. Расположить навес пункта досмотра над инженерными сетями ливневого и хозяйственно-бытового водоотведения.

Главный инженер



В.В. Шальнев