



ООО Черноземье

УК Эксойл групп



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Черноземье»
С.В. Шкуратский

2024г.

Техническое задание

На монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ООО «Черноземье» расположенному по адресу: Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1б

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основания для выполнения работ	На монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ООО «Черноземье» расположенному по адресу: Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная 1б
2.	Вид работ	Монтаж системы АПС
3.	Состав работ:	1. Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре в рабочей башне элеваторного комплекса. (Приложения: рабочие чертежи, смета).
4.	Место расположения объекта	Липецкая обл. Тербунский р-н с. Тербуны, ул. Дорожная 1Б
5.	Требования к подрядной организации	Наличие действующего Свидетельства (лицензии) о допуске к определённому виду или видам работ.
6.	Срок производства работ	30 календарных дней
7.	Нормативно технические требования	При проведении работ необходимо выполнять требования следующих руководящих нормативных документов: -Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. -ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. -ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт -ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. -ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. -ГОСТ 12.1.030-81 (2001) «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

		<p>-ГОСТ12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.</p> <p>-Свод правил 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".</p> <p>-РД78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.</p> <p>-Правила устройства электроустановок. ПУЭ (изд. 7).</p> <p>-РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»</p> <p>-РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»</p> <p>-РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»</p> <p>И других нормативных и руководящих документов регламентирующих порядок обслуживания систем безопасности объекта действующих в РФ как на момент заключения договора, так и РД обязательных к применению в РФ создаваемых компетентными органами в процессе периода обслуживания систем</p>
--	--	--

Составил:

Начальник отдела по ОТ, ПБ и ООС

А.В. Волхин

Согласовано:

Главный инженер

А.В. Добрынин