

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по объекту:
Баланс водопотребления и водоотведения предприятия
АО «Металлист-Самара»

Цель выполнения работ: Расчет баланса водопотребления и водоотведения с целью распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам предприятия.

Требования к выполнению работ:

Баланс водопотребления и водоотведения - должен, содержать сведения о среднесуточном объеме воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, и об объеме сточных вод, сброшенных абонентом в централизованную систему водоотведения, в том числе сведения о распределении объема сточных вод по канализационным выпускам. Баланс разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (в редакции от 30.11.2021г.) на основании СП 30.13330.2020г. (актуализированной редакции СНИП 2.04.01-85) и технологического регламента производства, установок (тех. паспорта на прибор).


На бланке баланса водопотребления и водоотведения указываются потребители воды, нормативы потребления, количество потребителей и итоговый результат объема водопотребления и водоотведения. Нормы водопотребления определяются по СП 30.13330.2020г. Приложение А Табл. 1 и Табл. 2.

Исполнитель согласовывает баланс водопотребления и водоотведения предприятия с Заказчиком и ООО «СКС» и предоставляется его Заказчику в трех экземплярах.

Условия оплаты: 100% в течении 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ

Срок выполнения работ: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

/ Главный энергетик



А.В. Меляшинский