






Разрез по оси Б'



2 - 2



- Общие указания см.л.1,2.
- Ведомость элементов см.л.18.
- Общее количество анкеров - 4шт.
- Торцы фрезеровать и выполнить разделку кромок согласно ГОСТ 5264-80.
- Сварка ручная электродуговая по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А ГОСТ 9467-75.
- Сварку производить с подваркой корня шва.
- Произвести 100% контроль сварных соединений колонн радиографическим методом по ГОСТ 7512-82.
- Монтажные уголки резать после монтажа колонн.

69/23/45-13-13.1-КМ1					
Строительство нового здания для установки линии на лентировании и реконструкция здания упаковочной машины №2 на АО "Ульяновскцемент"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шпинеб	Шпинеб	Фил	05.24	
Проверил	Андрюенко	Андрюенко	Фил	05.24	
Гл. спец.	Шпинеб	Шпинеб	Фил	05.24	
Н. контр.	Аппаева	Аппаева	Фил	05.24	
Нач. отд.	Андрюенко	Андрюенко	Фил	05.24	
Здание упаковочной машины №2				Стация	Лист
				Р	14
Разрез по оси Б'				ПРОМПРОЕКТ	

Согласовано		Взам. инв. №	
Подп. и дата		05.24	
Инв. № подл.	06131		