

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВУ-1							
1	Вентилятор L=5200-7500 м³/ч, H=1230-1520 Па, ЛО	ВР-300-45-4ВКЗ (взрывозащ.)			шт.	1	103,7	Вновь
	Электродвигатель N=5,5 кВт, n=1450 об/мин	АИМ112М4			шт.			
2	Гидкая вставка φ400 (фланец-фланец)	В.00.08			шт.	1	3,13	Вновь
3	Гидкая вставка 280x280 (фланец-фланец)	Н.00.08			шт.	1	1,5	Вновь
4	Виброизоляторы	ВР-201			шт.	4	0,33	Вновь
5	Прямой воздуховод φ400 толщ. 0,6 мм	08x18H10T			м	13,0	5,8	Вновь
5.1	Отвод 90° φ400 толщ. 0,6 мм	08x18H10T			шт.	6	4,7	Вновь
5.2	Переход φ400/φ265 толщ. 0,6 мм l=360 мм	08x18H10T			шт.	1	2,3	Вновь
5.3	Переход φ400/280x280 толщ. 0,6 мм	08x18H10T			шт.	1	1,14	Вновь
5.4	Переход 400x120/φ400 толщ. 0,6 мм l=300 мм	08x18H10T			шт.	1	1,93	Вновь
6	Лючки для прочистки воздуховодов φ400 (300x200)	КРВ-43/400			шт.	1	0,28	Вновь
7	Фланец φ265 из листовой ст. 3 мм				шт.	1	0,93	Вновь
8	Фланец φ400 из угловой стали	УГ25x3			шт.	2	1,84	Вновь
9	Фланец 280x280 из угловой стали	УГ25x3			шт.	1	1,25	Вновь
10	Фланец 400x120 из угловой стали	УГ25x3			шт.	1	1,2	Вновь
11	Бандаж из нерж. стали φ400				шт.	11		Вновь
12	Пенный фильтр L=2000 м³/ч	БВ-Н-67			шт.	1		Вновь
13	Ловушка к пенному фильтру	БВ-Н-68			шт.	1	158,75	Вновь
14	Насос ц/д L=12,5 м³/ч, n=2900 об/мин, N=3 кВт	ХЕ50-32-125-К (взрывозащ.)			шт.	1	125	Вновь
15	Трубы стальные электросварные прямшовные d 38x2,0	ГОСТ10704-91			м	10	1,97	Вновь
16	Трубы стальные электросварные прямшовные d 57x2,5	ГОСТ10704-91			м	5	3,36	Вновь
17	Вентиль запорный dу 32	15с65нж			шт.	1		Вновь
18	Вентиль запорный dу 50	15с65нж			шт.	2		Вновь
19	Вентиль проходной dу 25	15к419п			шт.	1	3,6	Вновь

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

						51333 ОВ.СО					
Изм.	Кол-ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Зд. 7098 Замена вентоборудования вытяжной вентиляции Спецификация оборудования Копировал					
Разраб.	Стройкова								Стадия	Лист	Листов
Проверил									Р	1	2
Н. контр.	Синельников								ОГК АО "Промсинтез"		
ГИП	Шабалян					Формат А3					