


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»


Е.С. Иванов
29.07.2023 г.

Акт № 253 - аварийный
осмотра кровли вентиляционного помещения
бумагоделательной машины №3 бумцеха №1 АО «Кондопожский ЦБК»

Комиссия в составе:

Начальник ЦУМПП	Пахомов А.К.
Заместитель технического директора	
По строительству – руководитель	
строительной службы	Максимов С.В.
Начальник ОТКРЗиС СС	Смирнов С.В.
Начальник ОКС СС	Белов О.В.
Ведущий инженер ОНТСЗиС СС	Фролов В.С.

Произвела осмотр технического состояния металлической кровли вентиляционного помещения бумагоделательной машины №3.


В ходе осмотра выявлено: прогрессия (увеличение) наличия локальных мест коррозии металлического покрытия и стен помещения, значительная коррозия крепежных металлических изделий (местами отсутствуют). Вследствие неплотного прилегания крепежных изделий к местам крепления, а также частичного отсутствия крепежных изделий происходит проникновение талой/дождевой воды внутрь помещения, с последующим просачиванием через ж/б плиты покрытия в бумзал БДМ №3 на действующее оборудование, в осях 7-15/И-М (отметка +19.100).

Ранее данный дефект отражен в актах: № 129 от 26.02.2021г.; № 03/2022 от 03.03.2022г. и № 10/2023 от 10.05.2023г. весеннего осмотра.


Дальнейшая эксплуатация данной металлической кровли на вышеуказанном объекте без проведения работ по восстановлению/замене крепежных изделий может привести к разрушению строительных конструкций в осях 7-15/И-М и порче действующего оборудования.

Комиссия предлагает:


Для дальнейшей бесперебойной работы помещения вентиляции БДМ №3 бумцега №1, а также бумагоделательной машины №3 произвести работы по восстановлению/замене крепежных изделий покрытия металлической кровли и стен на участке в осях 7-15/И-М (отметка +19.100). При обнаружении сквозных мест коррозии металлического покрытия произвести локальный ремонт этих мест (герметизация или замена участков металлического профиля).




Пахомов А.К.



Максимов С.В.



Смирнов С.В.



Белов О.В.



Фролов В.С.