

Утверждаю генеральный директор  
 ООО «Л'Окситан Рус»  
 Коваленко Р П.

**Годовой план-график ТО эл. Оборудования Л'Окситан в ТРЦ « » на 2024 г.**

п/п	Наименование работ	Период	План выполнения работ												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	ЩР (щиты силовые, автоматики и освещения)	Осмотр и устранение видимых неисправностей	1р./2 мес.	■		■		■		■		■		■	
		Устранение загрязнений аппаратов защиты	2р./год			■								■	
		Протяжка соединительных зажимов	2р./год			■								■	
		Очистка от мусора	2р./год			■								■	
		Проверка функциональности электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т. д.) при необходимости регулировка, чистка при выявленной неисправности замена	2р./год			■								■	
		Маркировка элементов электроустановок, токоведущих проводников, нулевых и рабочих, защитных выводов в соответствии ПУЭ	2р./год			■								■	
2	Электропроводка, включая установочные аппараты (розетки, выключатели)	Осмотр и устранение видимых неисправностей (открытой электропроводки)	1р./2 мес.	■		■		■		■		■		■	
		Осмотр корпусов аппаратов на наличие повреждений и загрязнений, устранение выявленных нарушений	1р./2 мес.	■		■		■		■		■		■	
		Маркировка элементов электроустановок, токоведущих проводников, нулевых и рабочих, защитных выводов в соответствии ПУЭ	1р./год			■							■		
3	Внутреннее освещение	Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей	1р./мес.	■		■		■		■		■		■	
		Чистка шинотреков и обеспыливание всех блоков питания за потолком	1р./год			■							■		
		Проверка узлов крепления, подвесов (визуальный осмотр)	1р./год			■							■		
		Чистка светильников (обязательно при замене ламп, светильников)	1р./год			■							■		
		Проверка и маркировка распределительных коробок (в т.ч. за потолком)	1р./год			■							■		
4	Аварийное освещение	Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей	1р./2 мес.	■		■		■		■		■		■	
		Осмотр и проверка аккумуляторных батарей	4р./год	■		■		■		■		■		■	
		Проверка срабатывания включения при отключении рабочего питания, замена (при неисправности).	2р./год			■							■		
		Чистка светильников, проверка наличия маркировки	1р./год			■							■		
5	Система заземления	Осмотр и устранения нарушений	1р./2 мес.	■		■		■		■		■		■	

Разработал ответственный, за эл. хозяйство Гришкин А. С.