

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик БФ
 Е.В. Кривоногов
 08.12.2022.

№002

Технологическая карта ТО №2 Насос АХ 200/150-400И Q-400м3/ч поз.Н-80(2)-1, Н-69(2)-4, Н-212(1)-4, Н-212(3)-4, Н-212(3)-4 рез, Н-212(2)-4 рез

Описание техкарты	Общая трудоемкость техкарты	Номер операции	Описание операции	Длинное описание	ЕИ	Трудоемкость	Назначенные единицы
Технологическая карта ТО №2 (ТО-1) Насос АХ 200/150-400И Q-400м3/ч поз.Н-80(2)-1, Н-69(2)-4, Н-212(1)-4, Н-212(3)-4 рез, Н-212(2)-4 рез	0,19	1010	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить заливную пробку	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №2 (ТО-1) Насос АХ 200/150-400И Q-400м3/ч поз.Н-80(2)-1, Н-	0,19	1020	Долить	Долить масло до уровня	Ч	0,17	1
Технологическая карта ТО №2 (ТО-3) Насос АХ 200/150-400И Q-400м3/ч поз.Н-80(2)-1, Н-	0,34	1010	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить сливную пробку на насосе	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №2 (ТО-3) Насос АХ 200/150-400И Q-400м3/ч поз.Н-80(2)-1, Н-69(2)-4, Н-212(1)-4, Н-212(3)-4, Н-212(3)-4 рез, Н-212(2)-4 рез	0,34	1020	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить заливную пробку на насосе	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №2 (ТО-3) Насос АХ 200/150-400И Q-400м3/ч поз.Н-80(2)-1, Н-69(2)-4, Н-212(1)-4, Н-212(3)-4, Н-212(3)-4 рез, Н-212(2)-4 рез	0,34	1030	Слить/Долить	Слить отработанное масло/залить масло с/в насос.	Ч	0,3	1

СОГЛАСОВАНО:

Старший механик ПЭФК БФ: _____

БФ ООО "Механик" _____

Е.Р. Груздев