

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик БФ
 Е.В. Кривоногов
 08.12.2022

№011

Технологическая карта ТО №11 Насос Зульцер А 33-100 поз.Н-89(1)-4, Н-98(2)-4, Н-19-2

Описание техкарты	Общая трудоемкость техкарты	Номер операции	Описание операции	Длинное описание	ЕИ	Трудоемкость	Назначенные единицы
Технологическая карта ТО №11 (ТО-1) Насос Зульцер А 33-100 поз.Н-89(1)-4, Н-98(2)-4, Н-19-2	0,19	1010	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить заливную пробку	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №11 (ТО-1) Насос Зульцер А 33-100 поз.Н-89(1)-4, Н-98(2)-4, Н-19-2	0,19	1020	Долить	Долить масло до уровня	Ч	0,17	1
Технологическая карта ТО №11 (ТО-3) Насос Зульцер А 33-100 поз.Н-89(1)-4, Н-98(2)-4, Н-19-2	0,34	1010	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить сливную пробку на насосе	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №11 (ТО-3) Насос Зульцер А 33-100 поз.Н-89(1)-4, Н-98(2)-4, Н-19-2	0,34	1020	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить заливную пробку на насосе	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №11 (ТО-3) Насос Зульцер А 33-100 поз.Н-89(1)-4, Н-98(2)-4, Н-19-2	0,34	1030	Слить/Долить	Слить отработанное масло/залить масло с/в насос.	Ч	0,3	1

СОГЛАСОВАНО:

Старший механик ПЭФК БФ: _____

БФ ООО "Механик" _____

Е.Р. Груздев