

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик БФ
 Е.В. Кривоногов
 09.12.2022

№010

Технологическая карта ТО №10 Насос Sulzer A11-40 поз.Н-77-5, Н-219(1)

Описание техкарты	Общая трудоемк сть техкарты	Номер операции	Описание операции	Длинное описание	ЕИ	Трудоем кость	Назначени ые единицы
Технологическая карта ТО №10 (ТО-1) Насос Sulzer A11-40 поз.Н-77-5, Н-219(1)	0,19	1010	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить заливную пробку	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №10 (ТО-1) Насос Sulzer A11-40 поз.Н-77-5, Н-219(1)	0,19	1020	Долить	Долить масло до уровня	Ч	0,17	1
Технологическая карта ТО №10 (ТО-3) Насос Sulzer A11-40 поз.Н-77-5, Н-219(1)	0,34	1010	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить сливную пробку на насосе	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №10 (ТО-3) Насос Sulzer A11-40 поз.Н-77-5, Н-219(1)	0,34	1020	Открутить/закрутить	Открутить/закрутить заливную пробку на насосе	Ч	0,02	1
Технологическая карта ТО №10 (ТО-3) Насос Sulzer A11-40 поз.Н-77-5, Н-219(1)	0,34	1030	Слить/Долить	Слить отработанное масло/залить масло с/в насос.	Ч	0,3	1

СОГЛАСОВАНО:

Старший механик ПЭФК БФ: _____

БФ ООО "Механик" _____

Е.Р. Груздев