



Согласовано				
Инф. № подл.	01683	Подпись и дата	01.16	Взамен инф. №

$P_y=P_p=0,44 \text{ кВт}$
 $I_p=2,53 \text{ А}$
 $\cos\varphi=0,87$



Марка, поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Ящик управления освещением ЯЧО-3 в составе:		
3QF2	Вводной выключатель 1P, 6A	1	
3KM	Пускатель магнитный, Uкат=~220В, 10A	1	
3ФР	Фотореле ФР-94	1	
3ФСК	Фоторезистор ФСК-Г1	1	
3SA	Переключатель П2Т-1	1	
3НЛ	Сигнальная лампа, ~220В	1	
3FU	Предохранитель ДВП 4-1, Iпл.=3A	1	
3SB1	Кнопка КЕ 011 исп. 5 "Красный"	1	
3SB2	Кнопка КЕ 011 исп. 4 "Черный"	1	
X1	Блок зажимов (количество клемм 6 шт.)	1	
X2	Блок зажимов (количество клемм 8 шт.)	1	

Лист рассматривать совместно с л. 4

						118/14/45-5/8-3-ЭН			
						«Модернизация грузовых причалов №№1, 2, 3 и сухогрузного причала» ЗАО «Жигулевские стройматериалы»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружное электроосвещение. Причал №3	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ладунова			Л.В.Ладунова	01.16		Р	5	
Проб.	Свиридюк			С.В.Свиридюк	01.16				
Рук. гр.	Свиридюк			С.В.Свиридюк	01.16				
Н. контр.	Аппаева			А.В.Аппаева	01.16				
Нач. отд.	Фелькер			Б.И.Фелькер	01.16	Ящик управления ЯЧО-3. Схема электрическая принципиальная		Общество с ограниченной ответственностью ПРОМПРОЕКТ	