

АО "Кондопожский ЦБК"
(наименование организации)

Целлюлозный завод
(структурное подразделение)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

" 03 " _____ мая 2023 г.

Место составления Целлюлозный завод, цех переработки щелоков

комиссия в составе:

председателя комиссии

Гусев И.К., Начальник целлюлозного завода
(Ф.И.О., должность, место работы)

членов комиссии:

Окунькова Е.А. Начальник цеха переработки щелоков ЦЗ
(Ф.И.О., должность, место работы)

Жогин О.А., Старший механик целлюлозного завода
(Ф.И.О., должность, место работы)

Артемьев И.Н., Механик цеха переработки щелоков ЦЗ
(Ф.И.О., должность, место работы)

Супрунов О.Е., Руководитель механической службы ЦРС

произвела осмотр

Сепаратора СДС-531Т-01, рег.№4

(наименование товарно-материальных ценностей ,основного средства, оборудования.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

Перечень ТМЦ, основного средства, оборудования	Характеристика выявленных дефектов	Количество
Сепаратор центробежный жидкостный СДС-531Т-01	Механический износ внутренних поверхностей сепаратора (50%).	1 шт.

Заключение комиссии: Необходим капитальный ремонт сепаратора.

Председатель

Начальник ЦЗ

(должность)

Гусев И.К.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ЦПЩ ЦЗ

(должность)

Окунькова Е.А.

(расшифровка подписи)

Ст.механик ЦЗ

(подпись)

Жогин О.А.

Механик ЦПЩ ЦЗ

Руководитель
механической службы
ЦРС

(подпись)

Артемьев И.Н.

Супрунов О.Е.

(подпись)