

**ООО «ГЭС-ИНЖИНИРИНГ»**  
Общество с ограниченной ответственностью  
"ГЭС-ИНЖИНИРИНГ"

Опросный лист  
Устройство защитного отключения адаптер на шнур

Требуемые параметры:

№ п/п	Наименование	Значение
1	Тип исполнение	УЗО-А-IP54
2	Способ установки	На шнур
3	Сечение подключаемого провода, мм <sup>2</sup>	0,75-1,5
4	Степень защиты	IP-54
5	Ном. напряжение, В	230
6	Ном. частота, Гц	50
7	Ном. ток нагрузки, А	16
8	Ном. откл. дифференциальный ток, мА	30
9	Раб. характеристика по диф. току	А
10	Материал корпуса	ABS
11	Диапазон температур °С	От -25 до +40

Мастер ЭЦ

Хольнев А.Д.