

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Вагоноремонтный завод «Депо НТК»

357107, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, тел. 8(86554) 4-58-10

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по техническому развитию

ООО «ВРЗ «Депо НТК»
(Наименование должности руководителя)

С.Г. Мудрецов
(Личная подпись) (И.О. Фамилия)

« 05 » 04 2024г.

Техническое задание

На выполнение работ и оказания услуг по техническому обслуживанию компрессорных установок АСВ-45 (2х установок), АСО-ВК-3,0/10М (1 установка) для ОП ООО «ВРЗ «Депо НТК» в г. Новомосковск в 2024 г.

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Основание на проведение работ	Плановая потребность по ремонтной программе
2. Заказчик	ООО «ВРЗ «Депо НТК»
3. Источник финансирования	Ремонтная деятельность (ТОРО)
4. Виды деятельности	Техническое обслуживание и ремонт компрессорных установок: 1. АСО-ВК-3,0/10М год выпуска 2008г (площадка г. Новомосковск); 2. АСВ-45 (CHZМЕК-СВ-13,02-10ТС) год выпуска 2014 г (площадка г. Новомосковск).
5. Сроки выполнения	Срок выполнения – 2-3 квартал 2024.
6. Состав работ	АСО-ВК-3,0/10М (площадка Новомосковск). Состав работ по техническому обслуживанию и ремонту АСО-ВК-3,0/10М (1 шт), модель согласно Паспорта – ВК-56М.00.00.000ПС 1. Замена масляного фильтра АСО –ВК-3,0/10М (1 шт.) 2. Замена элемента воздушного фильтра АСО –ВК-3,0/10М (1 шт.) 3. Замена фильтра сепаратора АСО –ВК-3,0/10М (1 шт.) 4. Замена фильтра влагоотделителя АСО –ВК-3,0/10М (1 шт.) 5. Замена компрессорного масла АСО –ВК-3,0/10М (1 шт.) 6. Замена масляного фильтра (1шт). 7. Замена воздушного фильтра (1шт). 8. Замена масла. 9. Замена рем комплекта клапана-термостата АСО –ВК-3,0/10М (1

	шт.) 10. Очистка охладителя (продувка, промывка) ВК-3,0/10М (1 шт.) 11. Контроль корректности показаний датчика температуры и давления ВК-3,0/10М (1шт.) 12. Проверка герметичности пневматической и гидравлической систем ВК-3,0/10М (1 шт.) 13. Контроль герметичности всех узлов и соединений ВК-3,0/10М (1 шт.) 14. Контроль параметров блока управления ВК-3,0/10М (1 шт.) 15. Контроль и протяжка электрических соединений, визуальный осмотр контактных групп электромагнитных пускателей «Звезда-Треугольник» на предмет подгорания ВК-90/10 (1 шт.) 16. Контроль показаний манометра внутреннего давления ВК-3,0/10М (1 шт.) 17. Проверка натяжения и регулировка приводных ремней ВК-3,0/10М (1 шт.) 18. Контроль параметров компрессорной установки, ревизия трубопроводов электрооборудования. CHZМЕК-СВ-13,02-10ТС, модель АСV-45 (площадка Новомосковск). Состав работ по техническому обслуживанию и ремонту CHZМЕК-СВ-13,02-10ТС, модель АСV-45 (2шт.) согласно руководства по эксплуатации- ТУ 3643-116-86958348-2008. Зав №380: 1. Ремонт электрической части осушителя ОВХР-10/660 2. Поставка запасного масляно-воздушного радиатора (1шт) 3. Поставка запасного клапана впускного воздушного в сборе (1шт) 4. Замена рем комплекта клапана-термостата АСV-45 (2 шт.) 5. Замена рем комплекта минимального давления АСV-45 (2 шт.) 6. Замена рем комплекта клапана впускного АСV-45 (2 шт.) 7. Контроль параметров компрессорной установки, проверка работы осушителей АСV-45(2шт.) 8. Замена масляных фильтров АСV-45 (2шт.) 9. Замена воздушных фильтров АСV-45 (2шт.) 10. Замена сепараторов АСV-45 (2шт.) 11. Замена компрессорного масла АСV-45 (2шт.) 12. Замена фильтрующего элемента магистрального фильтра GO600MX (1 шт.) 13. Очистка охладителя (продувка, промывка) АСV-45 (2 шт.) 14. Контроль корректности показаний датчика температуры и давления АСV-45 (2шт.) 15. Проверка герметичности пневматической и гидравлической систем АСV-45 (2 шт.) 16. Контроль герметичности всех узлов и соединений АСV-45 (2 шт.) 17. Контроль параметров блока управления АСV-45 (2 шт.) 18. Контроль и протяжка электрических соединений, визуальный осмотр контактных групп электромагнитных пускателей «Звезда-Треугольник» на предмет подгорания АСV-45 (2 шт.)
--	--

	19. Осмотр основных узлов и соединений осушителя OBXP-10/660, оценка работоспособности. 20. Контроль засорённости фильтрующих элементов системы подготовки сжатого воздуха GO600MX, MY Модульной компрессорной станции CHZMEK-CB-13,02-10TC (2 шт.) 21. Ревизия автоматических конденсатотводов фильтров GO600MX, MY Модульной компрессорной станции CHZMEK-CB-13,02-10TC (2шт.) 22. Контроль работы автоматической системы поддержания заданной температуры в помещении Модульной компрессорной станции CHZMEK-CB-13,02-10TC (1шт.) 23. Регулировка натяжения приводных ремней (2 шт.) Марка расходных материалов, применяемых при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту компрессорных установок: — АСО-ВК-3,0/10М. – должна соответствовать Паспорту ВК-56М.00.00.000ПС — АСВ-45 (CHZMEK-CB-13,02-10TC) - должна соответствовать руководству по эксплуатации ТУ 3643-116-86958348-2008 Зав №380 В случае выявления по результатам ТО комплектующих, требующих замены, Подрядчик предоставляет дефектную ведомость и рекомендации по эксплуатации и ремонту компрессорных станций.
7. Требования по выполнению работ.	1. Предложение предоставить в виде прейскуранта цен на выполнение соответствующих видов работ. 2. Составление графика производства работ, своевременная поставка и установка комплектующих, выполнение работ с надлежащим качеством в согласованные сроки, предоставление исполнительной документации. 3. Гарантийный период на работы, должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. 4. Подрядная организация после проведения соответствующего вида работ должна предоставить обоснованный акт по дефектовке узлов и элементов, требующих замены либо ремонта в ближайшее время.
7. Тип договора	Договор подряда.
8. Форма и условия оплаты	Полная стоимость указывается в рублях, включая НДС, транспортные и иные расходы Подрядчика. Цена фиксированная и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Оплата будет осуществляться по факту на основании подтверждающих документов (оригинала Договора, правильно оформленных оригиналов счетов-фактур, актов выполненных работ). Место выполнения работ –Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи д.10.

9. Предоставление исходных данных	Дополнительную информацию можно получить по тел.: (86554) 4-58-55 - Главный механик –Титаренко Антон Сергеевич. 8(86554)4-58-20 – Главный энергетик Мудриченко Андрей Викторович. Andrey.Mudrichenko@eurochem.ru
--	---

Главный энергетик

Главный механик



А.В. Мудриченко

А.С. Титаренко