

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЩИК СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ОАО "Рыбинская городская электросеть". Замена оборудования трансформаторной подстанции №11 (г Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д177б).

№ п/п	Кол-во	Артикул	Наименование	Производитель	Поз. обознач.
1.	1	mb22-5	Щит с монтажной панелью ЩМП-100.65.30 (ЩРМ-5) IP31 EKF PROxima	EKF	
2.	3	17012DEK	Выключатель нагрузки ВН102-3Р-100А	DEKraft	QW1, QW2
3.	1	tb-s-100-3p-rev	Рубильник 100А 3Р реверсивный	EKF	QW3
4.	1	022076	Блок питания APS-100-12ВМ 100W, Вход 100-264V AC, 50/60Hz, Выход 12V DC=8.3A	ООО "Транзистор.ру" (Arlight)	UG1
5.	15	32055DEK	Фиксатор на DIN-рейку ФК101-01 оцинкованная сталь	DEKraft	XT1(2), XT3(13)
6.	10	32406DEK	2-проводная проходная клемма ЗН101-16-76А-07, 76А, 3-16 кв.мм, серый	DEKraft	XT1(10)
7.	43	32420DEK	2-проводная проходная клемма ЗН101-2-24А-07, 24А, 1-2,5 кв.мм, серый	DEKraft	XT3(43)
8.	1	32428DEK	Торцевая пластина ЗП102-0-07 для клемм 24А, серая	DEKraft	XT3
9.	1	32432DEK	Торцевая пластина ЗП102-2-07 для клемм 76А, серая	DEKraft	XT1
10.	1	42101	Розетка РШ 42В 10А брызгозащищенная наружная IP43 (РШ 42В IP43)	ООО "Переноска.ру"	XS3
11.	1	42102	Вилка У-87-РБ (36/42в) шнур - 1м. (ВШ-П-2 36/42в)		XP3
12.	2	0090712	Дифференциальный выключатель со встроенной сверхтоковой защитой PFI2 C16/0,03	SEZ Krompachy a.s.	SF4, SF7
13.	2	0099204	Автоматический выключатель PR 61-C 4	SEZ Krompachy a.s.	SF6, SF9
14.	1	0099222	Автоматический выключатель PR 62-C 2	SEZ Krompachy a.s.	SF13
15.	1	0099224	Автоматический выключатель PR 62-C 4	SEZ Krompachy a.s.	SF12
16.	1	0099227	Автоматический выключатель PR 62-C 10	SEZ Krompachy a.s.	SF11
17.	1	0099252	Автоматический выключатель PR 63-C 32	SEZ Krompachy a.s.	SF3
18.	1	0099322	Автоматический выключатель PR 62-D 2	SEZ Krompachy a.s.	SF10
19.	1	0099552	Автоматический выключатель PR 62 J-C 2	SEZ Krompachy a.s.	SF14
20.	1	КВУ6М	Диодный мост КВУ6М, 6А, 1000В		VD1
21.	1	SQ0601-0006	Вилка 025 3Р+РЕ+N, 32А, IP44	TDM	XP1
22.	1	SQ0602-0006	Розетка стационарная 125 3Р+РЕ+N, 32А, IP44	TDM	XS1
23.	1	SQ0801-0011	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4x15групп	TDM	XT2
24.	1	SQ0801-0073	Шина "N" нулевая 8x12мм 20/2 (20 групп/крепеж по краям) TDM	TDM	PE1
25.	1	SQ1102-0135	Вольтметр В72П 450 В-1,5	TDM	PV1
26.	1	SQ1803-0007	Розетка 2П+3 открытой установки IP54 16А «Вуокса»	TDM	XS2
27.	1	Заземление клемма	Заземление клемма		PE
28.	1		Трансформатор ОСМ1-0,25 У3 220/12 ТУ 16-717.137-83	ОАО "МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА"	T1

Разработал:

Сахно И. В.