

Опросный лист

Для заказа регулятора давления прямого действия


1. Наименование организации заказчика: Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС
2. Адрес организации: Братск, Иркутская область, 665718, а/я 428, телефон (3953)323-917,
E-mail - all@tec6.irkutskenergo.ru.
3. Требуемые технические параметры: Регулятора давления прямого действия Ду150.

Характеристика, единица измерения	Значение
Рабочая среда	вода
Диаметр условный, мм	150
Температура среды, °С	140
Давление условное, кгс/см ²	16
Тип присоединения	фланцевое с КОФ и крепежом
Тип регулятора	Гидравлический
Контролируемый участок	нормально открытый - после себя
Материал корпуса	Углеродистая сталь
Тип привода	Гидравлический
Диапазон регулирования	3-12 бар

4. Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее адрес, телефон: Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 ТИиТС, Иркутская область, 665718, а/я 428.
5. Контактное лицо: Александр Владимирович Борисов, тел. 323-912, E-mail -
BorisovAV@tec6.irkutskenergo.ru

Инженер РТС-2

Начальник РТС-2



Д.О. Бровченко

А.А. Востриков