


Фрагмент плана демонтажных работ  
на отм. +92,625




Ведомость демонтажных работ

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Комбинированный блок розеток размер 680*х115*х140* мм	шт.	1	2,2	перемещение на склад Заказчика до 2 км

1. Выполнить демонтаж указанного на плане комбинированного блока розеток
2. Выполнить переподключение питающего кабеля к проектируемому щиту ЩР. Расположение см. л.3

Ведомость демонтажных и монтажных работ (перенос)

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Кабели, подключаемые, к комбинированному блоку роз. (дем.+монтаж):				
	-ВВГнг(А)-LS 5х10	шт.	1		переподключение

						16/24-351-ЭМ.ВД			
						ООО «Петербургцемент»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Укрытие площадки обслуживания форсунок башни кондиционирования 331СТ200	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пухнатая		М.В.Род	05.24		Р		1
Пров.		Свиридюк		С.В.С	05.24				
Н. контр.		Ампаева		С.В.С	05.24	Фрагмент плана демонтажных работ. Ведомость демонтажных работ			
Нач. отд.		Свиридюк		С.В.С	05.24				