Обозначение кабеля	Трасса		Проход через трубу			Протяжной ящик	Проход через трубу			Протяжной ящик	Кабель, провод по проекту			Кабель, провод проложен		
	Откуда	Куда	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
А1-Н1	Щит распределительный ЩР	Инфракрасный обогреватель А1	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х4	8			
А2-Н1	Инфракрасный обогреватель А1	Инфракрасный обогреватель А2	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А3-Н1	Инфракрасный обогреватель А2	Инфракрасный обогреватель А3	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А4-Н1	Инфракрасный обогреватель А3	Инфракрасный обогреватель А4	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А5-Н1	Щит распределительный ЩР	Инфракрасный обогреватель А5	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х4	24			
А6-Н1	Инфракрасный обогреватель А5	Инфракрасный обогреватель А6	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А7-Н1	Инфракрасный обогреватель А6	Инфракрасный обогреватель А7	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А8-Н1	Инфракрасный обогреватель А7	Инфракрасный обогреватель А8	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А9-Н1	Щит распределительный ЩР	Инфракрасный обогреватель А9	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х4	20			
А10-Н1	Инфракрасный обогреватель А9	Инфракрасный обогреватель А10	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А11-Н1	Инфракрасный обогреватель А10	Инфракрасный обогреватель А11	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
А12-Н1	Инфракрасный обогреватель А11	Инфракрасный обогреватель А12	м.р.	25	1						ВВГнг(А)-LS	3х2,5	5			
Т1-Н1	Щит распределительный ЩР	Термостат Т1	м.р.	20	5						ВВГнг(А)-LS	3х1,5	11			

Расход кабелей

Количество жил и сечение	Марка
	ВВГнг(А)-LS
3х1,5	11
3х2,5	45
3х4	52

Расход материалов

Обозначение	Длина, м
м.р.	
20	23
25	42

Принятые сокращения:

м.р. – металлорукав

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 05.24

Инв. № подл. 06168

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Пухнатая			05.24
Пров.		Свиридюк			05.24
Н. контр.		Атпаева			05.24
Нач. отд.		Свиридюк			05.24

16/24/351-ЭМ

ООО «Петербургцемент»

Укрытие площадки обслуживания форсунок башни кондиционирования 331СТ200

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Кабельный журнал

ПРОМПРОЕКТ

Формат А3