


Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата	05.24		
Инв. № подл.	06168		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	1 Шкафы распределительные, проектируемые							
ЩР	Щит распределительный, металлический (500х500х200мм) (НхLxB), IP54, навесной, климатическое исполнение УХЛЗ.1. Надпись "ЩР"	НКУ		"СОЭМИ"	шт.	1		
	Вывод/ввод кабелей снизу	см. 16/24-351-ЭМ, л.2						
	2 Кабельная продукция							
	Кабель с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной горючести с низким дымо и газовойделением, сечением мм²:	ВВГнг(A)-LS-0,66		ООО "Холдинг				
		ТУ 16.К71-310-2001		Кабельный Альянс"				
	-3х1,5				м	11	0,12	
	-3х2,5				м	45	0,263	
	-3х4				м	52	0,25	
	3 Изделия и материалы							
A1-КК...A12-КК	Коробка КМ4.1233 распаячная для о/п, RAL 7035, размер 100х100х50 мм, IP44, 6 гермовводов, макс. диам. 28 мм		УКО11-100-100-050-К41-44	IEK	шт.	12		
	Уголок неравнополочный 80х50 мм	ГОСТ 8510-86			м	4,2	2,64	
	Лоток перфорированный металлический 80х200х3000 мм DKC Combitech		35304	DKC	шт.	16	6	
	Крышка на металлический лоток основание 200 мм, L3000 DKC Combitech		35524	DKC	шт.	16	3,33	
	Перегородка разделительная SEP h=80мм (3000мм)		36500	DKC	шт.	16	2,04	

Поставщики оборудования, изделий и материалов, указанные в спецификации не являются безальтернативными. Допускается замена на аналогичные позиции других поставщиков при техническом соответствии аналогов, по согласованию с Заказчиком.

						16/24-351-ЭМ.СО			
						ООО «Петербургцемент»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Укрытие площадки обслуживания форсунок башни кондиционирования ЗЗ1СТ200	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пухнатая		И.В.Браун	05.24		Р	1	3
Провер.		Свиридюк		Е.В.Свиридюк	05.24				
Н. контр.		Ампаева		А.А.Ампаева	05.24				
Нач. отд.		Свиридюк		Е.В.Свиридюк	05.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Инв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата														Лист	
06168				05.24														2	
Поз.	Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код продукции		Поставщик		Единица измерения		Кол.		Масса 1 ед., кг		Примечание			
	Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП EKF PROxima с протяжкой с условным проходом мм:																		
	-20					mrzp-20-50		EKF		м		5							
	-25					mrzp-25-20		EKF		м		12							
	Винт с крестообразным шлицем 6х10					CM010610		DKC		шт.		80							
	Винт с гладкой головкой М6х16 DIN 603					CM010616		DKC		шт.		54							
	Гайка с насечкой DIN 6923 M6					CM100600		DKC		шт.		134							
	Профиль BPM-29, L=320м					BPM2903		DKC		шт.		42							
	Z-образный профиль K241, 32х32мм, L=2м			ТУ 36-1434-82						шт.		3		2,6					
	Крепление к потолку BSV-29					BSV2901		DKC		шт.		42							
	Консоль BBM-50, L=200мм					BBM5020		DKC		шт.		42							
	Болт с частичной резьбой М8х60 DIN 931					CM020860		DKC		шт.		98							
	Болт с частичной резьбой М8х70 DIN 931					CM020870		DKC		шт.		42							
	Болт с шестигранной головкой М8х16 DIN 933					CM020816		DKC		шт.		84							
	Гайка с насечкой DIN 6923 M8					CM100800		DKC		шт.		224							
	Шайба стопорная DIN 6798A M8					CM220800		DKC		шт.		84							
	4 Изделия и материалы для заземления																		
	Наконечник медный ТМ 10-6-5 EKF PROxima					tm-10-6-5		EKF		шт.		2							
	Болт шестигранный М6х20					b6grm6x20		EKF		шт.		2							
	Шайба плоская М6 EKF					shpl6		EKF		шт.		2							
	Гайка с фланцем М6					qflm6		EKF		шт.		2							
	Провод медный ПуГВнг(А)-LS сечением:			ТУ 16-705.502-2011				Кабельный Альянс											
	-1х10 мм²									м		4		0,122					
	-1х6 мм²									м		3		0,074					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
06168	<i>Скит</i> 05.24	

[illegible]

						16/24-351-ЭМ.СО	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3