Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N

Кабельный журнал

Обозна-чение кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка		Длина, м
Н1	ТП Советского районного	ВРУ1 в поз. I эщ	АВБШв	2(4х 70), 1	220			
	суда							
Н2	ДЭС	ВРУ1 в поз. I эщ	АВБШв	4х 50, 1	100			
Н3	ВРУ1 в поз. I эщ	ВРУ в КПП поз.2	АВБШв	4х 10, 1	115			
Н4	ВРУ в КПП поз.2	Механизм открывания	АВБШв	3х 2.5, 1	10			
		ворот						
Н5	ЩО в котельной	Наружное освещение	АВБШв	4х 4, 1	80			
		опоры NN 11,12,13						
Н6	ВРУ1 в поз. I эщ	Наружное освещение	АВВГ	4х 4, 1	180			
		NN 14....N31						
Н7	ВРУ в поз. 2(КПП-проходная)	Наружное освещение	АВВГ	4х 4, 1	200			
		опоры NN 1...10						

Примечания. 1. Общие данные см. лист ИОС1

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док.	Подпись	Дата
Разраб.	Мазиева				

Заказ: 02/2022 - 0 - ИОС1.1

Реконструкция системы внутреннего электроснабжения административно-складского комплекса на территории бывшего лампового завода по адресу г. Владикавказ ул. Московская, д. 8, литер "А" и литер "Б1".

Наружные сети электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Система электроснабжения	П	18	
Кабельный журнал	ООО "Владпроект-М" г. Владикавказ		