



Общий (+24В)
Съём сигнализации
Включение bluetooth
Вентиляция АБ отключена
Выравнивающий заряд: 1. Ручной пуск; 2. Ручной останов
Тест цепи аккумуляторной батареи
Контрольный разряд: 1. Ручной пуск; 2. Ручной останов
Останов выдачи мощности ЗПУ
Парал. режим 1 и 2 ЗПУ
Принудительная смена группы работы ЗПУ
Общий (+24В)

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ЭП

Лист

6.5