Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Система мониторинга аккумуляторных батарей. Тотальный контроль			
AGB1	Центральный блок, арт. РЕПЕЙ-Б	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
Bt1...Bt19	Датчики температуры	19	комплектно с системой РЕПЕЙ
RSGB1	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый на пластмассовом основании, арт.75ШИСВ, 20 А	1	Электроприбор
Dt1...Dt17	Датчик, арт. РЕПЕЙ-Д-12	17	НПП "Микропроцессорные технологии"
SFGB1	Выключатель автоматический PL7-C2/2-DC Iн=2А, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	1	Eaton
XT1:1..XT1:2	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, арт. 304200RP	2	Klemsan
XT4:1.. XT4:6	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, арт. 304200RP	6	Klemsan
XT5:1.. XT5:12	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, арт. 304200RP	12	Klemsan
X1:1.. X1:2	Клеммник на DIN-рейку 16 мм.кв. (серый); AVK16 RD, арт. 304240	2	Klemsan
X2:1.. X2:2	Клеммник на DIN-рейку 16 мм.кв. (серый); AVK16 RD, арт. 304240	2	Klemsan

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	_____ЭП	Лист 6.13

Формат А3