

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора по производству


А.В. Гурылев

« 29 » 03 2024г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение гидродинамической чистки самотечных коллекторов
и колодцев канализации с удалением отложений и загрязнений.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Заказчик	АО «Волга».
2.	Местонахождение объекта	606407, Нижегородская область, г. Балахна. ул. Горького д.1
3.	Описание объекта Объем работ	1. Проведение чистки самотечного коллектора Ду150мм. фекальной канализации от выпуска с Гостевого дома до колодца на территории Пенсионного фонда. Участок протяженностью 44м.п, установлено 2 колодца. 2. Проведение чистки самотечного коллектора Ду 200мм. фекальной канализации от выпуска с Участка хим. разводки через колодец №1145 до перекачивающей насосной станции. Участок протяженностью 185м.п, установлено 9 колодцев. 3. Проведение чистки самотечного коллектора Ду150мм. фекальной канализации от колодца № 837 (выпуск из заводоуправления). до колодца №2003 у здания БДМ №8. Участок протяженностью 130м.п, установлено 8 колодцев. 4. Проведение чистки самотечного коллектора Ду 1000мм. волоконсодержащей канализации от выпуска с узла подготовки топлива ПТЦ до колодца №.631. Участок протяженностью 290 м.п, установлено 9 колодцев. 5. Проведение чистки самотечного коллектора фекальной канализации Ду200мм от выпуска в помещении воздуходувок ТММ до колодца 768. Участок протяженностью 90м.п, установлено 5 колодцев. 6. Проведение чистки самотечного коллектора Ду150мм. фекальной канализации от выпуска с РМУ колодец №905 до колодца № 902. Участок протяженностью 35м.п, установлено 3 колодца. 7. Проведение чистки самотечного коллектора Ду 200мм. фекальной канализации от Проходной ПСЧ-22 до колодца городской канализации. Участок протяженностью 70м.п, установлено 4 колодца. Нумерация колодцев взята из «Схема-генплан общей канализации АО «Волга» К-18-391.

4	Сроки выполнения	8 – 12 часов, в период планового останова Комбината (июнь)
5	Стоимость работ	Подрядчик предоставляет стоимость работ на основании разработанного им сметного расчета или калькуляции затрат.
6	Требования к Подрядчику	- к работам допускается специализированная организация, имеющая спец. автотехнику для гидродинамической очистки канализации и опыт выполнения данных видов работ. - приемка и выполнение работ производится согласно ПТД и сметной документации. - сметы предоставить на каждую работу.
7	Условия выполнения работ	- после завершения работ Подрядчик осуществляет уборку участка, на котором выполнялась работа. - приемка работ производится в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями договора.

Начальник энергоцеха

Главный теплотехник

Главный инженер

А.Н. Зотин

А.В. Грушин

А.Е. Канатаев