




**A-A**

Объем  
размываемого  
грунта  $V=31 \text{ м}^3$

# ОГЛОВОК HC



Объем размываемого грунта  $V=31 \text{ м}^3$   
Длина оголовка  $L=11070\text{мм}$



Примечания:

1. Демаль-1 (Защитный износостойкий на лиственной стапи шириной 200мм, толщиной 4мм). Приварить в спик к стапи листу на высоте РЗУ.
2. Окрасить грунті-мазаль Эпксодом S337 – 1 тоні, Эпксодом S335 – 2 слоя.
3. Демаль поз. 3 (Шандоры износостойкі на лиственной металии 4мм).
- В обрешетку использовать сталь черную 50Х50С4мм.
- Окрасить грунті-мазаль Эпксодом S337 – 1 тоні, Эпксодом S335 – 2 слоя.
4. Демаль поз. 1 (Скоба крепежная износостойкая на лиственной металии 6мм Крепление к оголовку вышестоящих заданных анкер-болтами М10х100мм.
5. Демаль поз. 4 Выношение из пруды ПНД ПЭ80 SDR17,6–90х5,1, крепить на поперек сдвоенных хопингом поз.5.
5. Для соединения между собой элементов коллектора РЗУ использовать ржадоустойчивый полипропен (Демаль поз. 6) В III(–) 0,63–75–95–Г ГОСТ 18698–79, месца перепада на поперек стальной хопингам.
6. Демаль поз. 6 (Бредя жесткости) Выношение из стапи изобой радиальнолонной 40х40х3мм. Сварку металли к листу осуществлять привариванием швом с обеих сторон залога (50 мм через 100мм).