

**БАЙКАЛЭНЕРГО****АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "БАЙКАЛЭНЕРГО")****ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"****ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА клапан обратный**Наименование организации
заполнившей опросный лист ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго»Почтовый адрес организации: 664-43 г.Иркутск, б-р Рябикова, 67 а/я 313Факс: (395-2) 794-952e-mail: be-cts@irkutskenergo.ruТелефон: (395-2) 797-245Контактное лицо Осипчук Ольга Васильевна тел.89140120590

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЕД.ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Тип клапана	-	Обратный чугунный поворотный
Тип присоединения	-	межфланцевое
Название (условное обозначение)	-	19ч21бр
Номинальный диаметр прохода, Dn	мм	50
Номинальное давление, Pn	МПа	1,6
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93	-	Класс А
Температура окружающей среды	Град С	-20 - +40
Рабочая среда	-	Вода,пар
Характеристика рабочей среды	-	Для нужд отопления
Температура рабочей среды	Град С	До 225
Материал корпуса, диска	-	Чугун СЧ18
материалуплортнения	-	латунь

**Начальник
Управления теплоисточниками****Муравьев В.В.**