

Публичное Акционерное общество  
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»  
Дирекция Главного инженера

Утверждаю  
Главный инженер ПАО «ЧКПЗ»

Храмыцких В.Ю.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проведение экспертизы промбезопасности проекта  
«Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с  
установкой приточных систем газовых для здания склада 1-2»

№ п/п	Разделы задания	Требования к разделам
1	2	3
1	Основание для выполнения работ	Статья 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2	Заказчик	ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
3	Месторасположение:	454012 г. Челябинск, ул. Горелова 12, здание склада 1-2 (МЦ-6)
4	Наименование работ	- экспертиза промбезопасности рабочей документации «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с установкой приточных систем газовых для здания склада 1-2», №1216-2024 Рабочая документация разработана ПАО «ЧКПЗ» (свидетельство № СРО-П-019-7449006184) - регистрация экспертизы промышленной безопасности проектной документации в установленном порядке в Ростехнадзоре
5	Срок выдачи работ	Согласно договору
6	Характеристики объекта технического перевооружения	Согласно рабочей документации «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО «ЧКПЗ», связанное с установкой приточных систем газовых для здания склада 1-2», №1216-2024 предусмотрено: - врезка газопровода Ду80 у оси 7 ряда К (здание склада 3-4) от наружного газопровода Ду125 (Рс.=0,3МПа); - установка узла редуцирования для снижения давления до р=0,015МПа; - прокладка газ-да Ду100, Ду80 по металлическим конструкциям пристроя южного и склада 1-2 до П-2, 3, 4, 5, 6; - прокладка газ-да Ду50 по металлическим конструкциям здания склада 1-2 от ряда В до ряда К по оси 1, 2 до П-1; - подвод газопровода к оборудованию (газ.рампа горелки Ду32-6шт)
7	Требования к качеству выполняемых работ	1.Работы выполнить в соответствии с действующим законодательством и требованиями контролирующих органов, необходимых для осуществления деятельности по предмету договора; 2.Документация должна соответствовать требованиям : -Федеральный закон «О промышленной безопасности

		<p>опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ;</p> <p>- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420;</p> <p>-Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 20.12.2020г №531;</p> <p>-Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29.10.2010г №870 ;</p> <p>-Прочие обязательные нормативно-правовые акты РФ</p>
8	Результат работ	<p>-Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности разработанного проекта на бумажном и электронном носителе;</p> <p>- уведомление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений в органах Ростехнадзора.</p>
9	Приложения	<p>Рабочая документация «Техническое перевооружение сети газопотребления ПАО "ЧКПЗ", связанное с установкой приточных систем газовых для здания склада 1-2», №1216-2024-ГСВ,</p> <p>1. №1216-2024-АГСВ.</p>

Разработал:

Начальник КБ КТО СГИ ИП



И.А. Иванова

Согласовано:

Начальник КТО СГИ ИП



Н.В. Громакова