

Акт обследования фасадов зданий принадлежащих ООО Контур-М в г. Ростов-на-Дону, ул. Подтёлкова 51

г. Ростов-на-Дону

«25» апреля 2024 года.

ООО Контур-М совместно с арендатором АО ТК Мегapolis провели обследование технического состояния фасадов зданий принадлежащих ООО Контур-М по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Подтёлкова 51.

На данный момент 3243 м² складских и офисных площадей, а также земельные участки общей площадью 8 306 м² принадлежащие ООО «Контур-М» в г. Ростове-на-Дону сданы в аренду филиалу АО ТК Мегapolis.

В связи с этим комиссией в составе:

Представитель ООО Контур-М в лице:
Энергетика Бойко Дмитрия Алексеевича

Представитель АО ТК Мегapolis Ростов-на-Дону в лице:

Директор филиала Косарев Денис Анатольевич

Начальник отдела логистики и склада Исаев Сергей Викторович

(далее – «Комиссия»), провели обследование технического состояния фасадов зданий по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Подтёлкова 51.

В результате осмотра комиссией, установлено следующее:

1. Литер Р цоколь здания и входная группа имеет трещины и частичное разрушение слоя штукатурки, отслоение слоя краски по всему периметру.
2. Литер Т фасадная стена и цоколь имеют трещины и частичное обрушение слоя штукатурки, отслоение слоя краски по всему периметру.
3. Литер У фасад имеет трещины и частичное обрушение слоя штукатурки, отслоение слоя краски по всему периметру.
4. Литер Н фасадный цоколь трещины и частичное разрушение слоя штукатурки, отслоение слоя краски.
5. Литер М фасадный цоколь имеет трещины и разрушения слоя штукатурки, отслоение слоя краски.
6. Литер Х фасадный цоколь имеются трещины и частичное обрушение слоя штукатурки, отслоение слоя краски.

Приложение:

Фото разрушения фасадов

Подписи:

Представитель ООО Контур-М  Бойко Дмитрий Алексеевич

Представитель АО ТК Мегapolis Ростов-на-Дону:

 Косарев Денис Анатольевич

 Исаев Сергей Викторович